



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KOLNIE**

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

Kolno, 7.05.2025

HK.9020.43.2025

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU SOKOŁY**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próby wody pobranej w punkcie zgodności w ramach bieżącego monitoringu jakości wody realizowanego zgodnie z harmonogramem na 2025 rok:

- Sprawozdania z badań wody Nr: M.9051.507.2025 z dnia 18.04.2025 r. oraz F.9051.287.2025 z dnia 16.04.2025 r., z laboratorium PSSE w Łomży z punktu zgodności PPHU J. Rudzki- ul. Smolniki 1, 18-520 Stawiski - wps

na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Sokoły

Uzasadnianie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie w oparciu o wyniki badań próby wody pobranej w dniu 15.04.2025 r. w ramach bieżącego monitoringu jakości wody stwierdza, że jakość wody w wodociągu Sokoły w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Równocześnie zgodnie z §26 w/w rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie wnosi o poinformowanie odbiorców o jakości wody do spożycia.

W załączeniu :

Administrator wodociągu otrzymuje kopię sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kolnie

Maria Kmiec

Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia

.....
/ dokument podpisany elektronicznie /

Otrzymuje:

1. Burmistrz Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR F.9051.287.2025

Strona 1 z 2

Łomża, dnia 2025-04-16

Nazwa i adres klienta^{K)}: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4

Zlecenie nr: RPW/2983/2025

Numer protokołu pobrania próbki^{K)}: 6.HK.2006P.25Próbkę pobrał^{K)} / dostarczył^{K)}: próbkobiorca klienta / przedstawiciel klientaPlan pobierania próbki^{K)}: zatwierdzony harmonogram pobierania próbek wody na 2025 r.Metoda pobierania próbki^{K)}: PN-ISO 5667-5:2017-10Cel badań / pomiarów^{K)}: nadzór sanitarny – monitoring

Data przyjęcia próbki: 2025.04.15

Identyfikator próbki ^{K)}	1.6.HK.2006P.25
Kod próbki	636/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg w Sokolach, gmina Stawiski
Miejsce i punkt pobrania ^{K)}	Kran w pokoju socjalnym PPHU J. Rudzki, 18-520 Stawiski, ul. Smolniki 1
Data pobrania próbki ^{K)}	2025.04.15
Stan próbki	bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,8°C
Opis próbki	woda do spożycia przez ludzi, wps, niedezynfekowana ^{K)} ; próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniu: 2025.04.15

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki/rezultaty badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych spełniających wymagania normy ISO 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „NA”.

WYNIKI BADAŃ						
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna ¹⁾	Wynik/rezultat badań	± Niepewność	Stwierdzenie zgodności / opinia i interpretacja z wymaganiem / specyfikacją ³⁾
1	2	3	4	5	6	6
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ²⁾	5	1	— ⁴⁾
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	0,14	0,04	— ⁴⁾
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,5 – 9,5	7,4 w temp. 25,0°C	0,1	zgodność
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	μS/cm	2500	506 w temp. 25,0°C	36	zgodność
Liczba progowa zapachu TON	PN-EN 1622:2006 metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego	—	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1 ⁵⁾ NA	—	— ⁴⁾
Liczba progowa smaku TFN	PN-EN 1622:2006 metoda parzysta, uproszczona, wyboru niewymuszonego	—	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1 ⁵⁾ NA	—	— ⁴⁾

ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI

Zasada prostej akceptacji (binarnej) wg ILAC-G8:09/2019:

- „Zgodność” (akceptacja) – uzyskany wynik znajduje się poniżej granicy akceptacji = granicy tolerancji (AL=TL). Ryzyko specyficzne błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.
- „Niezdgodność” (odrzuć) – uzyskany wynik przekracza granicę akceptacji (AL=TL). Ryzyko specyficzne błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;¹⁾ wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),²⁾ pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt,³⁾ stwierdzenie zgodności przeprowadzono w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),⁴⁾ stwierdzenie zgodności / opinii i interpretacji z wymaganiem/specyfikacją przedstawia się tylko dla badań, w stosunku do których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy,⁵⁾ < - rezultat badania poniżej zakresu pomiarowego (nie dotyczy liczby progowej zapachu i liczby progowej smaku),

„—” nie dotyczy danego oznaczenia.

W dniu 15.04.2025 wykonano badanie TON o godz. 13:30 i TFN o godz. 14:10 przez zespół 3 oceniających. Temperatura badania w zakresie (23 ± 2)°C.

Źródło wody odniesienia – woda wodociągowa wolna od smaku i zapachu.

Podana wartość niepewności wyniku badania / pomiaru fizykochemicznego jest niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieństwa rozszerzenia w przybliżeniu 95%.

Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki.



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.507.2025

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2025-04-18

Nazwa i adres klienta^{K)}: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4

Zlecenie nr: RPW/2983/2025 P

Numer protokołu pobrania próbki^{K)}: 6.HK.2006P.25Próbkę pobrał / dostarczył^{K)}: próbkobiorca klienta / przedstawiciel klienta²⁾Plan pobierania próbki^{K)}: zgodny z harmonogramem pobierania próbek wody na 2025 r.Metoda pobierania próbki^{K)}: PN-EN ISO 19458:2007Cel badań/pomiarów^{K)}: nadzór sanitarny; monitoring

Data przyjęcia próbki: 2025.04.15

Identyfikator próbki ^{K)}	1.6.HK.2006P.25
Kod próbki	636/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg w Sokołach gm. Stawiski
Miejsce i punkt pobrania ^{K)}	Kran w pokoju socjalnym PPHU J. Rudzki, 18-520 Stawiski, ul. Smolniki 1
Data pobrania próbki ^{K)}	2025.04.15
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Opis próbki ^{K)}	woda do spożycia przez ludzi, wps, niedezynfekowana próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2025.04.15 – 2025.04.18

WYNIKI BADAŃ					
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań	Stwierdzenie zgodności z wymaganiem / specyfikacją ⁴⁾
				Kod próbki	
				636/F/M	
1	2	3	4	5	6
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	zgodność
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	zgodność
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ³⁾	jtk	obecne w liczbie mniejszej niż 3	— ⁵⁾

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);²⁾ Szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;³⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

⁴⁾ Zastosowano zasadę prostej akceptacji według przewodnika ILAC-G8:09/2019, wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)⁵⁾ Stwierdzenie zgodności nie dotyczy wyników bez jasno określonych wartości parametrycznych

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Anna Dąbrowska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.