

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Stawiskach
WPŁYNĘŁO

2026 -07- 23

Nr. 274/2026

Podpis.....

Kolno, 23 lipca 2026 r.

Znak sprawy HK.9020.68.2026

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Ul. POŁOWA 21, 18-520 STAWISKI**

DECYZJA NR 21/D/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 37 ust. 1, 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 4a, art. 4b, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z Wodociągu Sokoły

**stwierdzam przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po
przeprowadzeniu działań naprawczych w Wodociągu Sokoły**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie w dniu 27.05.2026 r. otrzymał wyniki badań próbki wody pobranej 12.05.2026 r. z wodociągu Sokoły. Próbkę została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy, w punkcie zgodności, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób w 2026 r. Badania ww. próbki zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21 i opisane w sprawozdaniu nr F.9051.312.2026 z 19.05.2026 r.

Analiza przedmiotowego sprawozdania wykazała, że zbadana próbka spełnia wymagania mikrobiologiczne obowiązujące w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast w zakresie wymogów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mangan, która wyniosła 165+-30 µg/l i jonu amonowego 0,70+-0,07 mg/l. Wartość parametryczna przedmiotowego parametru nie może być wyższa niż 50 µg/l (mangan) oraz 0,50 mg/l (jon amonowy).

W związku z przekroczeniem wartości parametru manganu i jonu amonowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie dnia 28.05.2026 r. wszczął postępowanie w sprawie niespełnienia wymagań jakości wody w Wodociągu Sokoły.

Zarządca po przeprowadzeniu działań naprawczych 09.06.2026 r. pobrał do badań próbkę wody, w której nie stwierdzono już przekroczenia parametru manganu i jonu amonowego. Przedstawił sprawozdanie nr F.9051.390.2026 z badań wody z 12.06.2026 r. sporządzone przez laboratorium Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21. Dnia 15.06.2026 r. PPIS w Kolnie zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie pogorszenia jakości wody

W związku z powyższy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie wydał decyzję umarzającą Nr 17.D.HK.2026 z dnia 26.06.2026 r.

Przekroczenia tego parametru nie stwierdzono również po analizie wyników badań próbki wody pobranej 08.07.2026 r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie, celem weryfikacji wyników przedstawionych przez zarządcę. Próbką wody spełniała wymagania zarówno pod względem fizykochemicznym jak i mikrobiologicznym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W wypadku niezastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268 z późn.zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KOLNIE
lek. med. Urszula Teresa Gołębiewska
SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

.....
/ dokument podpisany elektronicznie/