



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie

HK.9020.137.2025

Kolno, 14 października 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

18-520 Stawiski, ul. Polowa 21

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KOLNIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że w badaniach jakości wody z **Wodociągu w Sokołach (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Sokołach)** zaopatrującego miejscowości: Barzykowo, Cedry, Cwaliny, Dziegiele, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włociański, Kuczyny, Lisy, Michny, Mieczki-Sucholaszczki, Mieszotki, Ramoty, Rogale, Romany, Rostki, Skroda Mała, Sokoły, Tafiły, Zabiele, Żelazki, Smolniki w gminie **Stawiski**, powiat kolneński, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294).

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno
tel. sekret. (86) 2783191
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/psse-kolno

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kolnie

Maria Kmieć

Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa

Żywności i Żywienia

.....

/ dokument podpisany elektronicznie /

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	90623.170904.207494
Nazwa dokumentu	Komunikat W. Sokoły.pdf
Tytuł dokumentu	Komunikat W. Siokoły
Sygnatura dokumentu	HK.9020.137.2025
Data dokumentu	14.10.2025 15:11:18
Skrót dokumentu	CFCCF9E8BBAAC424A5783CCB8FF1E18653A60A F0
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	14.10.2025
Sygnatariusz	Maria Kmiec; PSSE w Kolnie
Stanowisko	Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.146.146.
Data wydruku:	14.10.2025 15:18:04
Autor wydruku:	Bajno Łukasz